

**I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE**

Governo central  Instituição Europeia   
 Autoridade regional/local  Organismo de direito público  Outro

**SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS****VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esclarecimento ao anúncio publicado no *Diário da República*, 2.ª série, parte especial, n.º 145, de 28 de Julho de 2006.

Relativamente «Espaços público e redes de infra-estruturas»:

Pergunta 1: Na lista de medições do projecto das «Infra-estruturas eléctricas», no capítulo «5 Iluminação Pública», o item «5.1.18 PL03a» não se encontra descrito nas «Condições técnicas». Pretende-se as características técnicas do equipamento referenciado.

Resposta: O item 5.1.18 — (PL03a) é igual ao item 5.1.12 — (PL01a).

Pergunta 2: Na lista de Medições do projecto das «Infra-estruturas eléctricas», no capítulo «6 Edifício das Embarcações», os itens 6.4.4, 6.4.5 e 6.5.2 não se encontram descritos nas «Condições Técnicas». Pretende-se as características técnicas dos respectivos equipamentos.

Resposta: Item 6.4.4 — É um equipamento normalizado, P100 da AL;

Item 6.4.5 — É um equipamento normalizado, P400 da AL;

Item 6.5.2 — É igual ao item 5.2.3 do «Edifício de Comércio e Serviços».

Pergunta 3: No «Projecto de Abastecimento de Águas e Combate a Incêndio», no suporte informático disponibilizado, não se encontra o ficheiro que diz respeito às «Condições Técnicas», conforme indicado no índice das Partes Escritas. O suporte informático da «Memória Descritiva e Justificativa» (ficheiro GPA\_35~9.PDF) não permite a impressão do mesmo. Pretende-se que nos sejam fornecidos os ficheiros mencionados, e que permitam a sua impressão.

Resposta: Ficheiros GPA3518PBCTAAPE.pdf e GPA 3518 PB MD AA PE\_V2.pdf constam no CD em anexo.

Relativamente ao «Edifício de Comércio e Serviços»:

Pergunta 4: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «4 Quadros Eléctricos», os itens 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.7, dizem respeito aos quadros eléctricos Q0, Q1 e Q01.C respectivamente. Nas peças desenhadas fornecidas não existem esquemas unifilares dos mesmos. Pretende-se o envio dos esquemas unifilares.

Resposta: O esquema do quadro Q0 está identificado como QSCO (desenho GRL 014 EA);

O esquema do quadro Q1 está identificado como QSC1 (desenho GRL 015 EA);

O esquema do quadro Q01.C está identificado como Q01.3 (desenho GRL 15 EA).

Pergunta 5: Na lista de Peças Desenhadas do projecto das «Instalações Eléctricas», as peças desenhadas GRL 701 EA, GRL 702 EA, GRL 703 EA, respeitantes aos Caminhos de Cabos, não se encontram no suporte informático. Pretende-se o envio dos ficheiros referidos.

Resposta: Os desenhos GRL 700EA não existem, sendo os desenhos da série (601, 602, 603) referentes a caminhos de cabos.

Pergunta 6: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «5 Iluminação», os itens «5.1.5 A2d» e «5.1.33 A52e», não se encontram descritos nas «Condições Técnicas». Pretende-se as características técnicas dos respectivos equipamentos.

Resposta: Item 5.1.5 — (A2d) é igual ao item 5.1.2 — (A2a);

Item 5.1.33. — (A52e) no ficheiro ERE\_1060\_c encontram-se definidos, equipamentos com a mesma designação «A52d».

O segundo «A52d» é o «A52e», ou seja, sanca com 31,8 m;

Pergunta 7: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «6 Rede de Terras e Protecção contra Descargas Atmosféricas», os itens 6.1.1 e 6.1.5 não apresentam valor de medição. Pretende-se confirmar se os referidos artigos deverão ser cotados.

Resposta: Os itens 6.1.1 e 6.1.5 não se referem a qualquer equipamento, são apenas textos que esclarecem os itens que lhes sucedem;

Pergunta 8: Na lista de medições do projecto da «Gestão Técnica», no capítulo «3 Diversos», os itens 3.1 e 3.2 não apresentam valor de medição.

Pretende-se confirmar se os artigos deverão ser cotados.

Resposta: Todos os equipamentos a fornecer e a instalar serão obrigatoriamente sujeitos a ensaios, bem como serão devidamente localizados nas telas finais.

Pergunta 9: Na lista de medições do projecto de «Instalações Hidráulicas», no capítulo «B Rede de Abastecimento de Água», os itens 1.7.8, 1.7.9 e 1.7.1 O não apresentam valor de medição. Pretende-se confirmar se os referidos artigos deverão ser cotados.

Resposta: Os itens 1.7.8, 1.7.9 e 1.7.10 da lista de medições do projecto de Instalações Hidráulicas correspondem a uma medição de valor zero pelo que não necessitam de ser cotados.

Pergunta 10: Existem duas medições, embora com articulados diferentes, para o trabalho de acabamento das Lajes, uma na Lista de Medições do Projecto de Fundações e Estrutura (Art. 6.5.1) e outra na lista de Medições do Projecto de Arquitectura (Art. 6.1), gostaríamos que nos indicassem qual dos artigos deve ser considerado nesta fase.

Resposta: Há de facto uma sobreposição de trabalhos, pelo que os artigos deverão ser relidos da seguinte forma:

1) Projecto de fundações e Estruturas (artigo 6.5.1) incluirá apenas o afogamento com talocha mecânica do betão estruturas em fresco (retirando portanto o endurecedor de superfície e abertura de juntas para esquadramento do pavimento);

2) Projecto de Arquitectura (artigo 6.1) incluirá apenas a pintura *epoxy* e o esquadramento final do pavimento (retirando portanto a talochagem mecânica da laje).

Pergunta 11: Na lista de Medições do projecto das «Instalações Eléctricas», no capítulo «5 Iluminação», os itens 5.2.1 a 5.2.5, referentes a iluminação de emergên-

cia E1 e E5 respectivamente, não se encontram descritos nas «Condições Técnicas». Pretende-se as características técnicas, marcas e modelos dos respectivos equipamentos.

Resposta: Os itens 5.2.1 a 5.2.5, aparelhos de iluminação de emergência E1 a E5 estão definidas no ficheiro ERE\_1060\_C na *sheet* «Iluminação Emergência».

De modo a facilitar a consulta anexamos a referida folha, que é parte integrante do projecto entregue.

13 de Setembro 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, *Pedro França Ferreira*. 1000306424

**RECTIFICAÇÕES****MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Chefia do Serviço de Intendência

**ANÚNCIO DE CONCURSO**

Obras   
 Fornecimentos   
 Serviços

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO  SIM

**SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE****I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE**

Organismo Guarda Nacional Republicana	À atenção de Chefia do Serviço de Intendência
Endereço Rua de Damasceno Monteiro	Código postal 1170-165
Localidade/Cidade Lisboa	País Portugal
Telefone 218814900	Fax 218814956
Correio electrónico csint@gnr.pt	Endereço Internet (URL)

**SECÇÃO IV: PROCESSOS****IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO****IV.3.7) Condições de abertura das propostas****IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas**

Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

**IV.3.7.2) Data, hora e local**

Data 14 / 11 / 2006

Hora: 10 horas. Local: Chefia do Serviço de Intendência da GNR, sita na Rua de Damasceno Monteiro, 1170-165 Lisboa.

**SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS****VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES**

O presente anúncio rectifica o publicado no *Diário da República*, 2.ª série, parte especial, n.º 194, de 9 de Outubro de 2006, sob o registo n.º 3000216264.

11 de Outubro de 2006. — *INCM, Serviço de Publicações Oficiais*. 3000217101

**HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, E. P. E.****ANÚNCIO DE CONCURSO****SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE****I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO**

Designação oficial:

Hospital de Nossa Senhora do Rosário, E. P. E.

Endereço postal:

Avenida do Movimento das Forças Armadas.

Localidade:  
Barreiro.  
Código postal:  
2830-094.  
País:  
Portugal.  
Pontos de contacto:  
Serviço de Aprovisionamento.  
À atenção de:  
Júri do Concurso.  
Telefone:  
212147331.  
Fax:  
212147330.  
Correio electrónico:  
aprol@hbarreiro.min-saude.pt

Código postal:  
2900-452.  
País:  
Portugal.  
Pontos de contacto:  
SIMARSUL, S. A., Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º, 2900-452 Setúbal.  
À atenção de:  
Prof. Doutor Miguel Pires Amado.  
Telefone:  
+351 265544000.  
Fax:  
+351 265544001.  
Correio electrónico:  
geral@simarsul.adp.pt

#### SECÇÃO IV: PROCESSO

#### IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:  
S10001/2007.

#### SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

O presente anúncio rectifica o publicado no *Diário da República*, 2.ª série, parte especial, n.º 187, de 27 de Setembro de 2006, sob o registo n.º 3000215741.

11 de Outubro de 2006. — *INCM, Serviço de Publicações Oficiais.*  
3000217132

### SIMARSUL — SISTEMA INTEGRADO MULTIMUNICIPAL DE ÁGUAS RESIDUAIS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL, S. A.

#### ANÚNCIO DE CONCURSO

#### SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

#### I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:  
SIMARSUL — Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S. A.  
Endereço postal:  
Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º  
Localidade:  
Setúbal.

#### SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

#### II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:  
Empreitada de concepção — construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Seixal.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

a) Obras:  
Concepção e execução.  
Principal local de execução: península de Setúbal.  
Código NUTS: PT172.

#### SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

1 — Rectifica-se a primeira frase da segunda entrada do ponto 23.1.1 das cláusulas especiais do caderno de encargos, onde se lê «[...] cujo nível máximo de preia-mar corresponde à cota topográfica de + 2,30 m.» deve ler-se «[...] cujo nível máximo de preia-mar corresponde à cota topográfica de + 3,20 m.».

2 — Nos termos e para os efeitos do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, avisam-se os interessados de que foram prestados esclarecimentos referentes a esta empreitada. Os esclarecimentos encontram-se patentes, para consulta pelos interessados, no local indicado no ponto I.1) do anúncio.

Estes esclarecimentos referem-se à empreitada cujo anúncio foi publicado no *Diário da República*, 3.ª série, n.º 7, de 10 de Janeiro de 2006, com o n.º 1000296275.

#### VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 06/10/2006.

6 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, *Miguel Pires Amado.*  
1000306460